

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности по г. Ачинску и Ачинскому району  
662155, г. Ачинск, Красноярского края, 4 микрорайон Привокзального района, 15  
т. 5-03-49, факс 3-89-40 E-mail: [ogps5gpn@mchskrsk.ru](mailto:ogps5gpn@mchskrsk.ru)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания №24/1/1-4**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям» в лице законного представителя**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

**Петровой Светланы Анатольевны**

(владелец собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору С.В. Рыженкова от 28.01.2016 № 24, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14:00 часов до 16:00 часов 11 февраля 2016 года, проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Барикиным С.В. помещений Муниципального бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям», расположенных по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, микрорайон 3, дом 21, совместно с директором МБУ «ЦСПСД» Петровой Светланой Анатольевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного, правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
24/1/1	Отсутствует специальная программа обучения со-	<b>ст. 25. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ.</b> Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными документами по	15.08.16.

	<p>трудников, утвержденная территориальными органами государственного пожарного надзора.</p>	<p>пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.</p> <p><b>п. 53. Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645.</b>  <u>Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.</u></p>	
24/1/2	<p>Не проводятся тренировки по эвакуации с отработкой действий персонала при возникновении пожара.</p>	<p><b>п. 12. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.</b>  На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.</p>	15.08.16.
24/1/3	<p>План эвакуации выполнен не в соответствии с местом размещения первичных средств пожаротушения, а также нумерацией помещений.</p>	<p><b>п. 7. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.</b>  На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.  На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.</p>	15.08.16.
24/1/4	<p>Двери, ведущие из общего коридора административного помещения в склад выполнены с пределом огнестойкости менее 0,6 часа.</p>	<p><b>Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага. Федерального закона от 22.07.2008. №123-ФЗ.</b>  Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:  1) устройство противопожарных преград;  <b>Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках. Федерального закона от 22.07.2008. №123-ФЗ.</b>  <b>ч. 1.</b> Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания,</p>	15.08.17.

	сооружения, пожарного отсека. ч. 3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.	
--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанемателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ачинска и  
Ачинского района по пожарному надзору С.В. Барикин  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 15 » февраля 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:  
Директор МБУ «ЦПСИД»  
Петрова С.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » февраля 20 16 г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору